



CIEPŁOWNIE MIEJSKIE W WĘGORZEWIE spółka z o.o.

11-600 Węgorzewo, ul. B. Chrobrego 4

tel./fax.: 87 427 27 12

e-mail: techniczny.cem@wegorzewo.pl

www.cem.wegorzewo.pl

OFERENCI

Węgorzewo, dnia 8 października 2020 r.

CeM-2020/2991/W1

Zapytanie ofertowe

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

I. Przedmiot zamówienia

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty
na: „Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach:
Żeromskiego 1, B. Chrobrego 4, w Węgorzewie”

Zakres zamówienia:

1. Kotłownia przy ul. Żeromskiego 1:

Kotły:

- Domobloc N typ DCN1500 producent Schäffer, szt. 2
- De Dietrich C630-1300 Eco kondensacyjny o mocy 1303 kW, szt. 2

Palniki:

- gazowo-olejowy RWS 190/MMZ 784T producent RIELLO BURNERS, szt. 1
- gazowo-olejowy GKP-106,3H producent OILON, szt. 1

Zakres prac:

- Czyszczenie, konserwacja i regulacja parametrów pracy kotła kondensacyjnego C630-1303 zgodnie z DTR.
- Przegląd układu automatyki i wizualizacji firmy SIEMENS.
- Czyszczenie, konserwacja i regulacja palników kotłów wraz z analizą spalin.

- Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, foto elementu, układu kontroli szczelności na ścieżce gazowej palnika).
- Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych oraz transformatorów zapłonowych.
- Sprawdzenie stanu technicznego dysz paliwowych.
- Sprawdzenie poprawności działania ścieżek gazowych i olejowych.
- Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych – 3 szt.).
- Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
- Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
- Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych i olejowych.
- Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
- Sprawdzenie jakości wody technologicznej - uzupełniającej.

2. Kotłownia przy ul. B. Chrobrego 4:

Kocioł:

- Viessmann VITOPLEX 100, szt. 2
- De Dietrich C310-570 ECO kondensacyjny o mocy 573 kW, szt. 1

Palnik:

- gazowo - olejowy firmy GIERSCH typ MK3.1-ZM-L-N
- gazowy firmy GIERSCH typ MG2-ZM-L-N

Zakres prac:

- Przegląd układu automatyki firmy FRISKO.
- Czyszczenie, konserwacja i regulacja palników kotłów wraz z analizą spalin.
- Czyszczenie, konserwacja i regulacja parametrów pracy kotła kondensacyjnego C310-570.
- Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, foto elementu, elektrody jonizującej, układu kontroli szczelności na ścieżce gazowej palnika oraz systemu zabezpieczenia kotła kondensacyjnego C310-570).
- Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych oraz transformatorów zapłonowych w palnikach GIERSCH.
- Sprawdzenie stanu technicznego dysz paliwowych.
- Sprawdzenie poprawności działania ścieżek gazowych.

- Sprawdzenie poprawności działania ścieżki olejowej.
- Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych).
- Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
- Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
- Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych i olejowych.
- Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
- Sprawdzenie jakości wody technologicznej - uzupełniającej.

Czyszczenie płomienicy, płomieniówek kotłowych, kotłów w kotłowniach przy ul. Żeromskiego 1, B. Chrobrego 4 (kotły Vitoplex 100 – 2szt.), wykonało CeM we własnym zakresie.

Po wykonaniu w/w prac należy wystawić protokoły z przeprowadzenia przeglądu z poszczególnej kotłowni wraz z określeniem zakresu niezbędnych prac remontowych.

Wykonawca udzieli 6 m-c gwarancji na wykonane prace związane z przeglądem urządzeń kotłowni od daty przekazania kompletu protokołów.

Termin wykonania prac **od 15.10.2020 do dnia 31.10.2020 r.**

II. Informacje ogólne

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.**
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ~~zlecenia wykonania przeglądów~~ dla wybranych Wspólnot w ramach złożonej oferty cenowej.

III. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
 - a) Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 45 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty.
 - b) Do oferty należy załączyć aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji grup I, II (kotły wodne o mocy nie mniejszej niż 1500 kW) i III w zakresie E i D do wykonywania czynności związanych z remontem, konserwacją, pracami kontrolno-pomiarowymi urządzeń energetycznych
 - c) Dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji firm VIESSMANN (kotły Vitoplex 100), De Dietrich (kotły C310-570, GT430-10), GIERSCH (palniki MK3.1-ZM-L-N, MG2-ZM-L-N), RIELLO (LS 68/MMX779T1, RWS190/MMZ 784T), SYR (demineralizatory 3200, zawory bezpieczeństwa, zabezpieczenia poziomu wody) do przeprowadzania prac związanych z przeglądami, regulacjami oraz remontem urządzeń.

IV. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta na wykonanie przeglądów powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „*Oferta na wykonanie przeglądów kotłowni Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie*”.
 2. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 3. Oferta winna być złożona zgodnie z załączonym załącznikiem tj.:
- **Załącznik nr 1** – oferta na wykonanie przeglądów kotłowni Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie.

4. Oferta/-y musi/szają być podpisana/-e przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
6. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016 poz.710).

V. **Termin składania ofert: do 14.10.2020 r. (poniedziałek), do godz. 12⁰⁰**

VI. **Kryterium oceny ofert: 100 % cena brutto.**

VII. **Miejsce i sposób składania ofert:**

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie wskazanym w punkcie IV.
2. **Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.**
3. **Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.**

VIII. **Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:**

- Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰),



DYREKTOR
Maciej Zmitrowicz