



CIEPŁOWNIE MIEJSKIE W WĘGORZEWIE spółka z o.o.

tel/fax.: 87 427-27-12

awarie instalacji po godz. pracy 691 27 27 12

e-mail: cem@cem.wegorzewo.pl

www.cem.wegorzewo.pl

CeM-2023/927/W4

Węgorzewo, dnia 28 marca 2023 r.

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie udzielają odpowiedzi na zadane pytania do postępowania w trybie zapytania o cenę pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp jako CAR PORT przy obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”.

Pytanie nr 1

Chciałabym dopytać o jeden zapis z zapytania ofertowego, dotyczącego „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp jako CAR PORT przy obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”, w przedmiocie zapytania w punkcie 7 jest zapis „Wykonawca musi wykonać wizualizację umożliwiającą zdalne sterowanie procesem wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wraz z rejestracją parametrów i ilości wytworzonej energii elektrycznej.

Proszę o doprecyzowanie o jaką wizualizację chodzi? Może Państwo mieli na uwadze system sterowania czy coś innego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby instalacja fotowoltaiczna była wyposażona w system sterowania wyposażony w zdalny nadzór nad instancją, rejestrację produkcji energii elektrycznej w układzie dziennym, miesięcznym, rocznym. System musi być podłączony do wewnętrznej sieć LAN aby była możliwość odczytu parametrów z poziomu przeglądarki lub aplikacji.

Z poważaniem
DYREKTOR

Maciej Zmitrowicz
Maciej Zmitrowicz

Sprawę prowadzi: Łukasz Siniuk – kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego, tel. 87 427 59 33

