



CIEPŁOWNIE MIEJSKIE W WĘGORZEWIE spółka z o.o.

tel/fax.: 87 427-27-12

awarie instalacji po godz. pracy 691 27 27 12

e-mail: cem@cem.wegorzewo.pl

www.cem.wegorzewo.pl

CeM-2023/927/W

Węgorzewo, dnia 04.04.2023 r.

Ciepłownia Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie udzielają odpowiedzi na zadane pytanie do postępowania w trybie zapytania o cenę pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp jako CAR PORT przy obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”.

Pytanie nr 1

Proszę o informację jak ofertować CARPPORT. Standardowo na CARPORT dwustanowiskowy możemy zainstalować 6,6KWp paneli fotowoltaicznych. Czy przygotować ofertę na CARPORT dwustanowiskowy czy możemy przesłać ofertę na CARPORT czterostanowiskowy z mocą instalacji fotowoltaicznej 13,2KWp ?

Odpowiedź

Moc instalacji powinna być do 10 kWp.

Z poważaniem

DYREKTOR

Maciej Zmirowicz

